

SAAE - Lagoa Formosa

Análises Microbiológicas - Sede do Município Fevereiro de 2010

Saída da Unidade de Tratamento											
Registro	Coleta		Análises Físico-Químicas					Análises Microbiológicas			
	Endereço Coleta	Data/Hora	CRL ⁽¹⁾	pH	Turbidez	Cor	Fluoreto	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes / E. coli	CBH ⁽²⁾	
Valor Máximo Permitido			0,5 a 5,0	6,0 a 9,5	1,0	15	0,6 a 0,8	Ausência	Ausência	500	
38	Saída do reservatório enterrado	3/2/10 13:00	0,93	7,2	0,20	0		Ausência	Ausência		
40	Saída do reservatório enterrado	4/2/10 10:00	0,80	7,4	0,37	0		Ausência	Ausência		
49	Saída do reservatório enterrado	10/2/10 8:00	0,94	7,4	0,58	0	0,76	Ausência	Ausência		
57	Saída do reservatório enterrado	11/2/10 16:00	0,82	7,4	0,36	0	0,70	Ausência	Ausência		
58	Saída do reservatório enterrado	17/2/10 13:30	1,04	7,0	0,53	0		Ausência	Ausência		
65	Saída do reservatório enterrado	18/2/10 8:00	0,79	7,0	0,38	0		Ausência	Ausência		
66	Saída do reservatório enterrado	23/2/10 13:00	0,82	7,2	0,31	0		Ausência	Ausência	<1	
75	Saída do reservatório enterrado	24/2/10 14:00	0,83	7,0	0,53	0		Ausência	Ausência	<1	
8	Médias		0,87	7,2	0,41	<1	0,73	Ausência	Ausência	<1	
Rede de Distribuição											
Registro	Coleta		Análises Físico-Químicas					Análises Microbiológicas			
	Endereço Coleta	Data/Hora	CRL ⁽¹⁾	pH	Turbidez	Cor	Fluoreto	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes / E. coli	CBH ⁽²⁾	
Valor Máximo Permitido			0,2 a 2,0	6,0 a 9,5	5	15	0,6 a 0,8	1 Presença/mês	Ausência	500	
39	Reservatório elevado	3/2/10 15:15	0,69	7,6	0,36	0		Ausência	Ausência		
41	Av. JK, 394 - Centro	4/2/10 13:50	0,21	7,4	0,31	0		Ausência	Ausência		
42	R. Sinhô de Deus, 475 - B. Novo Horizonte	4/2/10 14:00	0,81	7,3	0,44	0		Ausência	Ausência		
47	R. João Gomes da Cruz, 834 - B. Babilônia	4/2/10 14:45	0,51	7,5	0,27	0		Ausência	Ausência		
48	Cerâmica	4/2/10 15:40	0,35	7,4	0,64	0		Ausência	Ausência		
50	R. Rio Grande do Sul, 10 - B. Caxambú	10/2/10 8:30	0,78	7,4	0,48	0	0,74	Ausência	Ausência		
51	R. Frei Antônio Gugino, 295 - B. Novo Horizonte	10/2/10 8:40	0,37	7,5	0,35	0	0,67	Ausência	Ausência		
56	R. Guaporé, 40 - B. Babilônia	10/2/10 9:30	0,46	7,7	0,24	0	0,61	Ausência	Ausência		
59	R. Prof. João Nunes, 300 - B. Novo Horizonte	17/2/10 13:40	0,77	7,2	0,55	0		Ausência	Ausência		
62	R. Lázaro Caixeta, 384 - Centro	17/2/10 14:10	0,78	7,1	0,46	0		Ausência	Ausência		
63	R. João do Jô, 14 - B. Babilônia	17/2/10 14:20	0,73	7,1	0,52	0		Ausência	Ausência		
64	R. Ver. Divino Názario, 83 - B. Planalto	17/2/10 16:00	0,85	7,0	0,58	0		Ausência	Ausência		
69	R. Eurípedes Ribeiro, 18 - B. Caxambú	23/2/10 13:55	0,43	7,3	0,30	0		Ausência	Ausência	<1	
72	R. Osvaldo Avelar, 184 - B. Novo Horizonte	23/2/10 14:20	0,50	7,2	0,28	0		Ausência	Ausência	<1	
73	R. Sebastião Orácio, 400 - B. Babilônia	23/2/10 14:35	0,26	7,3	0,23	0		Ausência	Ausência	<1	
74	Reservatório elevado	23/2/10 15:30	0,57	7,3	0,36	0		Ausência	Ausência	4	
76	R. Cel. Cristiano, 505 - Centro	24/2/10 14:30	0,56	7,1	2,24	0		Ausência	Ausência	1	
Rede de Distribuição: Pontos de Grande Circulação de Pessoas											
Registro	Coleta		Análises Físico-Químicas					Análises Microbiológicas			
	Endereço Coleta	Data/Hora	CRL ⁽¹⁾	pH	Turbidez	Cor	Fluoreto	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes / E. coli	CBH ⁽²⁾	
Valor Máximo Permitido			0,2 a 2,0	6,0 a 9,5	5	15	0,6 a 0,8	1 Presença/mês	Ausência	500	
43	Policlínica Municipal - B. Novo Horizonte	4/2/10 14:10	0,52	7,5	0,32	0		Ausência	Ausência		
45	Asilo S.S.V.P. - B. Bela Vista	4/2/10 14:30	0,50	7,3	0,35	0		Ausência	Ausência		
52	Terminal Rodoviário - Av. Brasil	10/2/10 8:50	0,63	7,6	0,43	0	0,70	Ausência	Ausência		
54	E.E. "Cel. Cristiano"	10/2/10 9:10	0,51	7,6	0,45	0	0,68	Ausência	Ausência		
60	PSF "Lázaro Mundim" - Centro	17/2/10 13:50	1,00	7,0	0,31	0		Ausência	Ausência		
67	PSF "Alzira Borges" - B. Planalto	23/2/10 13:30	0,54	7,2	0,36	0		Ausência	Ausência	<1	
70	E.M. "Olegário Tupinambá Mundim" - B. Novo Horizonte	23/2/10 14:05	0,48	7,3	0,27	0		Ausência	Ausência	<1	
24	Médias (Rede de distribuição e Pontos de Grande Circulação de Pessoas)		0,58	7,33	0,46	<1	0,68	Ausência	Ausência	<1	
Caixa de Reserva dos Pontos de Grande Circulação de Pessoas											
Registro	Coleta		Análises Físico-Químicas					Análises Microbiológicas			
	Endereço Coleta	Data/Hora	CRL ⁽¹⁾	pH	Turbidez	Cor	Fluoreto	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes / E. coli	CBH ⁽²⁾	
44	Policlínica Municipal - B. Novo Horizonte	4/2/10 14:15	0,15	7,5	0,41	0		Ausência	Ausência		
46	Asilo S.S.V.P. - B. Bela Vista	4/2/10 14:35	0,14	7,6	0,38	0		Ausência	Ausência		
53	Terminal Rodoviário - Av. Brasil	10/2/10 9:00	0,13	7,6	0,27	0	0,82	Ausência	Ausência		
55	E.E. "Cel. Cristiano"	10/2/10 9:20	0,14	7,6	0,26	0	0,76	Ausência	Ausência		
61	PSF "Lázaro Mundim" - Centro	17/2/10 14:00	0,21	7,3	0,52	0		Ausência	Ausência		
68	PSF "Alzira Borges" - B. Planalto	23/2/10 13:40	0,02	7,2	0,28	0		Ausência	Ausência	<1	
71	E.M. "Olegário Tupinambá Mundim" - B. Novo Horizonte	23/2/10 14:10	0,03	7,3	0,30	0		Ausência	Ausência	<1	
7	Médias		0,12	7,4	0,35	<1	0,79	Ausência	Ausência	<1	

Nota:

- (1) Cloro Residual Livre
(2) Contagem de Bactérias Heterotróficas

Júnia Cássia de Sousa Oliveira
CRQ: 024065599 - 2ª Reg
Técnica em Química

Elson de Moraes
Diretor do SAAE

Data: 08/03/2010